



Ingenieros

<b>Luis Herrera</b>	-	<b>Gerente General AMM</b>
<b>Luis González</b>	-	<b>Gerente General UT</b>
<b>René Barrientos</b>	-	<b>Director Ejecutivo ODS Honduras</b>
<b>Rodolfo López</b>	-	<b>Gerente CNDC-ENATREL</b>
<b>Salvador López</b>	-	<b>Director General CENCE ICE</b>
<b>Víctor González</b>	-	<b>Director CND-ETESA</b>

Sus despachos.

**Asunto:** Actualización de valores de máximas capacidades de transferencia de potencia entre áreas de control del Sistema Eléctrico Regional.

Estimados ingenieros:

El Ente Operador Regional (EOR), en coordinación con los OS/OM, ha realizado los estudios eléctricos de seguridad operativa, con el fin de determinar y actualizar los valores de máximas transferencias entre las áreas del control del Sistema Eléctrico Regional, con base en los artículos 1.5.3.2, inciso i), numerales iii y viii, del Libro I del RMER, 4.2.1 y 5.2.1 del Libro III del RMER, aplicando los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño establecidos en el capítulo 16 y en el Anexo H del Libro III del RMER, así como lo indicado en la resolución CRIE-P-19-2014, relacionado a la aplicación del criterio de contingencias simples (N-1), y lo indicado en la resolución CRIE-50-2020 referente a la inclusión del cálculo de los valores de Importación Total y Exportación Total como parte de las Máximas Capacidades de Transferencia de Potencia (MCTP) entre áreas de control del SER.

Con base en lo anterior, en adjunto se remite la siguiente información:

- En **Anexo I**, el Informe final del Estudio de Máximas Capacidades de Transferencia de Potencia (MCTP) entre áreas de control del SER, correspondiente al mes de **enero 2021**.
- En **Anexo II**, las gráficas de máxima importación simultánea del triángulo norte, formado por las áreas de control de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Es importante aclarar que, las máximas capacidades de transferencias simultáneas a través de Guatemala, El Salvador y Honduras son las mostradas en la Tabla No. 1 siguiente:



**Tabla No. 1.- MCTP Guatemala-El Salvador-Honduras (MW)**

Dirección de Flujo	Demanda mínima	Demanda media	Demanda máxima
Norte – Sur	300	300	300
Sur - Norte	300	300	300

Considerando, que se puede dar cualquier combinación de valores de importación simultánea del resto del SER, desde el área de control de Guatemala, en el Anexo II, se muestran las gráficas, con las combinaciones de valores de transferencia para demanda máxima, media y mínima respectivamente, que aseguran el cumplimiento de los CCSD, considerando contingencias simples (N-1).

Asimismo, los valores de máximas capacidades de transferencia de potencia, para las áreas de control de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se muestran en la Tabla No. 2 siguiente:

**Tabla No. 2.- MCTP Nicaragua-Costa Rica-Panamá (MW)**

Demanda	Honduras - Nicaragua		Nicaragua – Costa Rica		Costa Rica – Panamá	
	Norte – Sur	Sur -Norte	Norte – Sur	Sur -Norte	Norte – Sur	Sur -Norte
Máxima	210	220	170	220	0	150
Media	180	220	170	220	0	50
Mínima	160	220	170	220	0	100

Para el caso del área de control de El Salvador, se mantienen vigentes los valores específicos de capacidad de importación total máxima publicados mediante los comunicados: EOR-GPO-10-12-2020-260 y EOR-GPO-17-12-2020-266.

- En demanda máxima de lunes a viernes, sábados y domingos y en demanda media: solo de lunes a viernes, el valor a tomar en cuenta será el resultado de las MCTP de enero 2021.

Los valores mostrados en las Tablas No. 1 y No. 2 anteriores, en conjunto con las gráficas del Anexo II, estarán siendo aplicados a partir de la ejecución del Predespacho Regional del día **01 de enero de 2021**. Al respecto, el EOR les solicita de la manera más atenta, comunicar oportunamente la presente información a los Agentes de sus respectivas áreas de control.



Cabe mencionar que, los archivos de los resultados obtenidos para las MCTP de enero de 2021, han sido colocados a disposición de los OS/OM en el sitio "ace\_osom", además, posteriormente a la publicación de las MCTP, los OS/OM podrán remitir al EOR solicitud de actualización de algunos valores puntuales de sus MCTP individuales, con base en casos o sensibilidades específicas.

Sin otro particular, es grato suscribirme deseando éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Víctor Villeda  
Gerente de Planificación y Operación a.i.



Cc.  
Ing. René González - Director Ejecutivo EOR  
Gerentes, Coordinadores y Staff EOR.  
Archivo.

