

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2022

CND-ETESA	ID	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DIARIO	LINEA	TIPO	UBICACION	ESTADO	CONDICIONES	RECURSOS	DESCRIPCION	EFECTOS	REQUISITOS	OTROS	COMENTARIOS						
CND-ETESA	107	21/03/2022	8:00	22/03/2022	16:00	DIARIO	51 / 230-51	LINEA	230	LLANO SÁNCHEZ - VELADERO	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores con línea desenergizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.								
CND-ETESA	108	22/03/2022	7:00	28/03/2022	15:00	DIARIO	4A / 230-4A	LINEA	230	PANAMA - CHORRERA	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	[Limpieza de aisladores]	Mantenimiento preventivo de la línea de transmisión		Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.					
CND-ETESA	109	22/03/2022	7:00	28/03/2022	15:00	DIARIO	2A / 115-2A	LINEA	115	CÁCERES - SANTA RITA	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	[Limpieza de aisladores]	Mantenimiento preventivo de la línea de transmisión		Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.					
CND-ETESA	110	23/03/2022	7:00	29/03/2022	18:00	DIARIO	08 / 230-08	LINEA	230	CHANGUNOLA - LA ESPERANZA	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de pórticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde sean requeridos			Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.					
CND-ETESA	111	23/03/2022	8:00	24/03/2022	16:00	DIARIO	230-498	LINEA	230	LLANO SÁNCHEZ - ANTON IV	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores con línea desenergizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.								
UT	31	23/03/2022	10:30	23/03/2022	16:30	CONTINUO	Cerrón Grande - San Rafael Cedros	LINEA	115	Cerrón Grande - San Rafael Cedros	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento de lineaciones asociadas a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande								
CND/ENATREL	70	24/03/2022	08:00	25/03/2022	17:00	DIARIO	El Periodista - 88015	BARRA	138	El Periodista	NO	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CALA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	NINGUNA							
OS	102	24/03/2022	08:00	24/03/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV USB /	LINEA	138	La Puerta / San Pedro Sula Sur / Naco	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a US05, US23 y seccionadores asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.			X				
CND-ETESA	112	25/03/2022	8:00	26/03/2022	16:00	DIARIO	50 / 230-50	LINEA	230	LLANO SÁNCHEZ - CHORRERA	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Limpieza de aisladores con línea desenergizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.								
OS	103	25/03/2022	08:00	25/03/2022	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 8537 / Circunvalación	LINEA	138	San Pedro Sula Sur / Circunvalación	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a CIR 8537, US30 y seccionadores asociados.	Despeje de interruptores, Barra, Línea y seccionadores asociados.			X				
AMM	25	26/03/2022	07:00	28/03/2022	18:00	DIARIO	SUBESTACION PANALUYA, BAHIA A LA ENTRADA	SUBESTACION	230	PANALUYA	SI	TRECE: PANALUYA - MOJALES. ETECE: TRANSFORMADOR	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Bahía Paratylo - San Agustín, Corte Medio y Paratylo La Entrada. La entrada los primeros dos días, los restantes, únicamente la línea Paratylo - La Entrada. Solo aberturas en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	X	X	Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerado las condiciones operativas para la fecha siguiente.	
CND/ENATREL	71	26/03/2022	08:00	26/03/2022	17:00	DIARIO	Villa El Carmen - San Rafael del Sur 81720	LINEA	138	Villa El Carmen - San Rafael del Sur	NO	CON DESCONEXIÓN	SI	PROGRAMADO	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE 138KV VILLA EL CARMEN - SAN RAFAEL DEL SUR	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.							
OS	105	26/03/2022	07:00	26/03/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 230KV USB /	LINEA	230	Amaracá / Cajón	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.							
AMM	26	27/03/2022	08:00	27/03/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión Palo Gordo - Sigüalá 280 KV	LINEA	230	Palo Gordo y Sigüalá	NO	NA	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Aterrizar en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A		
CND-ETESA	113	27/03/2022	8:00	27/03/2022	18:00	DIARIO	T1 TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	230/115/13.8	PANAMA	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.								
OS	104	27/03/2022	08:00	27/03/2022	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV 8537 / Circunvalación (8037)	BARRA	138	Circunvalación	SI	El despeje de esta barra deja indisponible el transformador T5E	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a CIR-1518, 8526.	Despeje de Transformador, interruptores, Seccionadores asociados y Barra.						
OS	106	27/03/2022	07:00	27/03/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 230KV USB /	LINEA	230	Cajón / San Buenaventura	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.							
UT	32	27/03/2022	09:00	27/03/2022	16:00	CONTINUO	Santa Ana - Opatón	LINEA	115	Santa Ana - Opatón	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento				Será necesario revisar las capacidades de transformadores de EI.				
AMM	27	29/03/2022	07:00	29/03/2022	18:00	DIARIO	SUBESTACION PANALUYA, BAHIA DEL SUBESTACION	SUBESTACION	230	PANALUYA	NO	NA	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Bahía Reactor 13.8 KV. Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, no apte de conexiones alta tensión.	Abri los cuchillos seccionados de entrada, para dejar aislada del terciario del banco de transformación, la bahía del reactor	N/A	N/A	N/A			
CEN/CE/CE	13	29/03/2022	07:00	29/03/2022	17:00	CONTINUO	Cóncavas barra 138 KV	SUBESTACION	138	Cóncavas	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a los seccionadores de barra, pruebas eléctricas a los TP de barra, pruebas a los pararrayos del módulo Río Macho. Pruebas a las protecciones	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados				X			
CND/ENATREL	72	29/03/2022	08:00	29/03/2022	17:00	DIARIO	Masatepe - Diamamba LB280	LINEA	138	Masatepe - Diamamba	NO	CON DESCONEXIÓN	SI	PROGRAMADO	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BARRA DE LINEA DBB-LE280 EN SUBESTACION DIAMAMBA.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.							
CND-ETESA	114	29/03/2022	7:00	04/04/2022	15:00	DIARIO	38 / 230-38	LINEA	230	CHORRERA - EL HIGO	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	[Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes]	Mantenimiento preventivo de la línea de transmisión			Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.				
CEN/CE/CE	10	30/03/2022	07:00	31/03/2022	17:00	CONTINUO	LT230KV Palmar Río Claro #1	LINEA	230	Río Claro Palmar	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de accionadores, pruebas a los transformadores de instrumentos y pararrayos e instalación de descargadores.	Apertura y puesta a tierra del elemento				X			
CEN/CE/CE	12	31/03/2022	07:00	31/03/2022	17:00	CONTINUO	Subestación Palmar barra A 230 KV	BARRA	230	Palmar	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Pruebas eléctricas a los TP de la barra. Pruebas a las protecciones diferenciales de barra A. Mantenimiento de seccionadores y pruebas a transformadores de	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados				X			
CND/ENATREL	73	31/03/2022	08:00	31/03/2022	17:00	DIARIO	Catrina - Masatepe LB270	LINEA	138	Catrina - Masatepe	NO	CON DESCONEXIÓN	SI	PROGRAMADO	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BARRA DE LINEA MTP-LE270 EN SUBESTACION MASATEPE.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.							
OS	107	31/03/2022	08:00	31/03/2022	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV 62T1 / Subestación	EQUIPO DE PROTECCION	230	Progreso	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a PGR-62T1 y equipos asociados	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.							
OS	108	31/03/2022	08:00	31/03/2022	16:00	CONTINUO	Interruptor de 138 KV US15 / Subestación Teta	EQUIPO DE PROTECCION	138	Teta	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a TEL-S215 y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.					Si interrupción de servicio se utilizará US15.		
CND/ENATREL	75	01/04/2022	08:00	02/04/2022	17:00	DIARIO	Masaya - 88015	BARRA	138	Masaya	NO	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CALA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	NINGUNA							
OS	109	01/04/2022	08:00	01/04/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV USB /	LINEA	138	Bermepo / Circunvalación	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a CIR 8538, US08 y seccionadores asociados.	Despeje de interruptores, seccionadores asociados y barra.							
OS	110	02/04/2022	08:00	02/04/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 230 KV USB /	LINEA	230	Cajón / Vegueta	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.							
CND-ETESA	115	03/04/2022	7:00	03/04/2022	17:00	CONTINUO	A	BARRA	115	CÁCERES	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Anual de Barras y Seccionadores				Programa de Mantenimiento Preventivo				
CND-ETESA	116	03/04/2022	7:00	07/04/2022	18:00	DIARIO	A	BARRA	230	DOMINICAL	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de líneas 230-34 y equipos asociados a la barra A en Dominical	Mantenimiento de líneas 230-34 y equipos asociados a la barra A en Dominical			Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.				
CND-ETESA	117	03/04/2022	7:00	07/04/2022	18:00	DIARIO	A	BARRA	230	EL ALTO	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de líneas 230-34 y equipos asociados a la barra A en El Alto	Mantenimiento de líneas 230-34 y equipos asociados a la barra A en El Alto			Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.				
OS	111	04/04/2022	08:00	04/04/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV USB /	LINEA	138	Circunvalación / Progreso	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a US24, RTD-UM503 y equipos asociados.	Despeje de Transformador, interruptores y seccionadores asociados.							
AMM	28	04/04/2022	07:00	30/04/2022	17:00	DIARIO	Subestación Chuyú 2	EQUIPOS ESPECIALES	230	CHUYO 2	NO	NA	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	CTY y PTL. PRUEBAS ELÉCTRICAS	APERTURA DE CIRCUITO LUSPANTAN	SE REQUIERE ATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM	29	04/04/2022	07:00	30/04/2022	17:00	DIARIO	Subestación Chuyú 2	EQUIPOS ESPECIALES	230	CHUYO 2	NO	NA	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	CTY y PTL. PRUEBAS ELÉCTRICAS	APERTURA DE CIRCUITO LUSPANTAN	SE REQUIERE ATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM	30	04/04/2022	07:00	30/04/2022	17:00	DIARIO	Subestación Chuyú 2	EQUIPO DE PROTECCION	230	CHUYO 2	NO	NA	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	CALIBRACION DE RELEVADORES	APERTURA DE CIRCUITO LUSPANTAN	SE REQUIERE ATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM	31	04/04/2022	07:00	30/04/2022	17:00	DIARIO	Subestación Chuyú 2	EQUIPO DE PROTECCION	230	CHUYO 2	NO	NA	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	CALIBRACION DE RELEVADORES	APERTURA DE CIRCUITO LUSPANTAN	SE REQUIERE ATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM	32	04/04/2022	07:00	30/04/2022	17:00	DIARIO	Subestación Chuyú 2	EQUIPOS ESPECIALES	230	CHUYO 2	NO	NA	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES. PRUEBAS ELÉCTRICAS	APERTURA DE BARRA 2	SE REQUIERE ATERRIZAR EN AMBAS SUBESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND-ETESA	118	04/04/2022	7:00	04/04/2022	15:00	DIARIO	18 / 230-18	LINEA	230	PANAMA E. PACOMI	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	[Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes]	Mantenimiento preventivo de la línea de transmisión			Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.				
CND-ETESA	119	04/04/2022	7:00	04/04/2022	18:00	DIARIO	2 / 115-2	LINEA	115	PROGRESO - CHIRICO AZUL	NO	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de pórticos, limpieza y cambio de								
AMM	33	05/04/2022	07:00	05/04/2022	18:00	CONTINUO	LT Tactic - Paros 230 KV	LINEA	230	Tactic, Paros	NO	NA	CON DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	Se Tactic. Mantenimiento a equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios.	Apertura de interruptores y aterrizamiento de la línea de transmisión en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A		
CND/ENATREL	76	05/04/2022	08:00	06/04/2022	17:00	DIARIO	Ticantape -	BARRA	230	Ticantape	NO	SIN DESCONEXIÓN	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A	APERTURA DE INTERRUPTOR ASES, QUEDANDO LA							

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2022

CND/ENATREL	110	23	05/06/2022	08:00	02/06/2022	17:00	Diario	Sandino - L9020	BARRA	230	Sandino	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A	APERTURA DE INTERRUPTOR LS001, QUEDANDO LA	
CND/ETESA	174	23	03/06/2022	8:00	03/06/2022	16:00	DIARIO	3E / 230 - 3C	LÍNEA	230	LLANO SÁNCHEZ - EL HIGO	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas.		
ODS	181	23	04/06/2022	08:00	04/06/2022	16:00	CONTINUO	Barra de 230 KV B529 / Beta	LÍNEA	138	Bermejo / Belavista	SI	Si el diseño de esta barra deja indisponible la línea	NO	NO	PROGRAMADO	Despeje de interruptores, Seccionadores asociados y Vista 2 a BVI-TS12, B529 y interruptores asociados		
ODS	182	23	04/06/2022	07:00	04/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138KV US6 / Piedras Azules / Cahaveral (3091-3103)	LÍNEA	138	Cahaveral / Piedras Azules	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.	
UT	49	23	04/06/2022	06:00	04/06/2022	18:00	CONTINUO	San Martín - Santa Tomás	LÍNEA	115	San Martín - Santa Tomás	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones.		
UT	50	23	04/06/2022	06:30	04/06/2022	18:30	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - Berlín	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
CND/ETESA	175	23	05/06/2022	7:00	05/06/2022	17:00	CONTINUO	A	BARRA	230	PANAMÁ II	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Anual de Barras y Seccionadores	Programa de Mantenimiento Preventivo	
ODS	183	23	05/06/2022	07:00	05/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138KV US6 / Amaratuca	LÍNEA	138	Amaratuca / Comayagua	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.	
UT	51	23	05/06/2022	06:00	05/06/2022	18:00	CONTINUO	San Martín - Santa Tomás	LÍNEA	115	San Martín - Santa Tomás	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones.		
UT	52	23	05/06/2022	06:30	05/06/2022	18:30	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - Berlín	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones.		
AMM	44	24	06/06/2022	07:00	10/06/2022	17:00	DIARIO	Línea 230KV	EQUIPO DE	230	CHIKVI Y USMANTAN	NO	NA	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	APERTURA DE CIRCUITO USMANTAN	SE REQUERIR ATENDER EN AMBAS
CND/ENATREL	111	24	06/06/2022	08:00	07/06/2022	17:00	Diario	Matare 1 - LB50	BARRA	138	Matare 1	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A	BY PASS DE LA LÍNEA	
CND/ETESA	176	24	06/06/2022	7:00	07/06/2022	18:00	DIARIO	A	BARRA	230	CARAZAS	SI	30 / 230 30	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y respaste de conexiones	Mantenimiento de Barra "A" de 230KV.
CND/ETESA	177	24	06/06/2022	7:00	10/06/2022	18:00	DIARIO	17 / 115-17	LÍNEA	115	CALDERA - LA ESTRELLA	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de pórticos, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos		
CENCE/ICE	17	24	07/06/2022	07:00	08/06/2022	17:00	CONTINUO	1723KV Río Macho Torto	LÍNEA	230	Río Macho Torto	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Desmontaje de transformadores de potencia eléctrica a los transformadores de instrumento. Mantenimiento.	Apertura y puesta a tierra del elemento	Debido a su duración, se deberá recibir programa de actividades.
CND/ENATREL	112	24	07/06/2022	08:00	08/06/2022	17:00	Diario	Planta Momotombo LB40	BARRA	138	Planta Momotombo	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, BACCRES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.	BY PASS DE LA LÍNEA	
UT	53	24	07/06/2022	09:00	07/06/2022	15:00	CONTINUO	Ahuachapán.	BARRA	230	Ahuachapán	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 KV	Cero voltaje en la barra de 230 KV por	
CND/ENATREL	115	24	08/06/2022	08:00	09/06/2022	17:00	Diario	Matare 1 - LB20	BARRA	138	Matare 1	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A	BY PASS DE LA LÍNEA	
CND/ETESA	178	24	08/06/2022	7:00	09/06/2022	18:00	DIARIO	B	BARRA	230	CARAZAS	SI	T1 / CARAZAS	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Limpieza de barras, verificación y respaste de conexiones	Mantenimiento de Barra "B" de 230KV.
CENCE/ICE	18	24	09/06/2022	07:00	09/06/2022	17:00	CONTINUO	Subestación San Isidro barra 230	SUBESTACIÓN	230	San Isidro	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas a las protecciones diferenciales de barra 230KV. Instalación de aisladores poliméricos.	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados	X
CND/ETESA	179	24	09/06/2022	8:00	10/06/2022	16:00	DIARIO	4C / 230 - 3C	LÍNEA	230	LLANO SÁNCHEZ - EL HIGO	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
UT	54	24	09/06/2022	06:00	09/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedeno	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
UT	55	24	09/06/2022	09:00	09/06/2022	15:00	CONTINUO	Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 KV	BARRA	230	Ahuachapán	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 KV	Cero voltaje en la barra de 230 KV por mantenimiento a los seccionadores	
CENCE/ICE	19	24	10/06/2022	07:00	10/06/2022	17:00	CONTINUO	Subestación Lindora barra A	BARRA	230	Lindora	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Trabajos en la LT230KV Anual Lindora reparación de conexión de pararrayos hacia la estructura. Prueba real	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados	X
UT	56	24	10/06/2022	08:00	10/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedeno	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
CND/ENATREL	113	25	11/06/2022	08:00	11/06/2022	17:00	DIARIO	Ticuantepe - Las Colinas	LÍNEA	138	Ticuantepe - Las Colinas	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS	
ODS	184	24	11/06/2022	08:00	11/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV US16/	LÍNEA	138	Cinta Termica / Tela	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.	
ODS	185	24	11/06/2022	08:00	11/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de 15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	138	Río Lindo / Cahaveral	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Vista 2 a interruptores y equipo asociados.	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.	
UT	57	24	11/06/2022	06:00	11/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - Berlín	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones		
UT	58	24	11/06/2022	08:00	11/06/2022	14:00	CONTINUO	Nejapa - Ingenio El Arenal	LÍNEA	115	Nejapa - Ingenio El Arenal	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa		
CND/ENATREL	114	24	12/06/2022	08:00	12/06/2022	17:00	DIARIO	Managua - San Benito	LÍNEA	138	Managua - San Benito	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS	
CND/ETESA	180	24	12/06/2022	7:00	12/06/2022	17:00	CONTINUO	B	BARRA	230	PANAMÁ II	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento Anual de Barras y Seccionadores	Programa de Mantenimiento Preventivo	
CND/ETESA	181	24	12/06/2022	8:00	12/06/2022	18:00	DIARIO	72 TRANSFORMADOR	230/115/74.5	LÍNEA	230	LLANO SÁNCHEZ	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.	
ODS	186	24	12/06/2022	08:00	12/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de	LÍNEA	138	Circunvalación / Progreso	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.	
UT	59	24	12/06/2022	08:00	12/06/2022	18:00	CONTINUO	San Martín - Santa Tomás	LÍNEA	115	San Martín - Santa Tomás	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
UT	60	24	12/06/2022	08:30	12/06/2022	18:30	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - Berlín	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones		
CND/ENATREL	116	25	13/06/2022	08:00	14/06/2022	17:00	DIARIO	Oriental - LB320	BARRA	138	Oriental	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A	BY PASS DE LA LÍNEA	
CND/ENATREL	117	25	13/06/2022	08:00	13/06/2022	17:00	DIARIO	Puerto	BARRA	230	Planta Nicaragua	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A	BY PASS DE LA LÍNEA	
CND/ETESA	182	25	13/06/2022	7:00	19/06/2022	18:00	DIARIO	18 / 115-18	LÍNEA	115	CALDERA - LOS VALLES	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de pórticos, limpieza y cambio de cables de aislador donde son requeridos	Apertura y puesta a tierra del elemento	Debido a su duración, se deberá recibir programa de actividades.
CENCE/ICE	20	25	14/06/2022	07:00	18/06/2022	18:00	CONTINUO	LT230KV Cahas	LÍNEA	230	Cahas	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Se requiere mantenimiento preventivo y pruebas	Puede requerir	X X X
CND/ENATREL	118	25	14/06/2022	07:00	14/06/2022	18:00	DIARIO	Ticuantepe - Cahas	LÍNEA	230	Ticuantepe - Cahas	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE BARRA, MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTO A SOLICITUD DE	APROVECHAMIENTO A SOLICITUD DE	X X X
CND/ENATREL	119	25	15/06/2022	07:00	15/06/2022	18:00	DIARIO	Ticuantepe	LÍNEA	230	Ticuantepe - Cahas	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE BARRA, MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTO A SOLICITUD DE	APROVECHAMIENTO A SOLICITUD DE	X X X
CND/ENATREL	120	25	15/06/2022	08:00	17/06/2022	17:00	DIARIO	Oriental - LB210	BARRA	138	Oriental	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A	BY PASS DE LA LÍNEA	
UT	61	25	15/06/2022	06:00	15/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedeno	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones		
CENCE/ICE	21	25	16/06/2022	07:00	16/06/2022	17:00	CONTINUO	Subestación Cahas barra B	BARRA	230	Cahas	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Pruebas eléctricas a los transformadores de potencial. Revisión funcional del interruptor de potencia del	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados	X X
CND/ENATREL	121	25	16/06/2022	08:00	17/06/2022	17:00	DIARIO	Matare - AB555	BARRA	230	Matare	NO	SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A	APERTURA DE INTERRUPTOR AB55, QUEDANDO LA	
ODS	190	25	16/06/2022	08:00	16/06/2022	16:00	CONTINUO	Barra de 230 KV B635 / Santa Lucía (3553)	BARRA	230	Santa Lucía	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y reparación seccionadores asociados a barra	Despeje de interruptores, Seccionadores asociados y barra.	
UT	62	25	17/06/2022	06:00	18/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - Berlín	LÍNEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedeno	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable		
ODS	187	25	17/06/2022	08:00	17/06/2022	16:00	CONTINUO	Interruptor de 138 KV SL21 /	EQUIPO DE PROTECCION	138	Río Lindo	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Vista 2 a RLN 52L01 y equipo asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.	
ODS	188	25	18/06/2022	08:00	18/06/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV US6 /	LÍNEA	138	La Puerta / San Pedro Sula Sur / Naco	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.	X
ODS	189	25	18/06/2022	08:00	18/06/2022	16:00	CONTINUO	Barra de 138 KV B521 / Río Lindo (3088)	BARRA	138	Río Lindo	NO	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Vista 2 a interruptores y equipos asociados	Despeje de interruptores, Seccionadores asociados y barra.	

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2022

AMM	55	27	28/06/2022	08:00	28/06/2022	16:00	CONTINUO	Subestación Aguacapa. LT La Viga 2 circuitos a 230 KV	LINEA	230	AGUACAPA	NO	NA	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimientos a equipos de potencia y protocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relés. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.	Apertura de los interruptores, seccionadores de línea y seccionadores de barra. Abertur en ambos extremos.	N/A	N/A	N/A	N/A	
CENCE/ICE	26	27	28/06/2022	07:00	29/06/2022	17:00	CONTINUO	LT230KV Parrita Jaco	LINEA	230	Parrita Jaco	No		CON DESCONEJÓN			PROGRAMADO	Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en grasas fisuradas, reparaciones en cable OPGW.	Apertura y puesta a tierra del elemento				X	
CND/ENATREL	128	27	29/06/2022	08:00	30/06/2022	17:00	DIARIO	El Periodista - LEBIG	BARRA	138	Periodista	NO		SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SERIALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.	BY PASS DE LA LINEA					
CENCE/ICE	27	27	30/06/2022	07:00	30/06/2022	17:00	CONTINUO	LT230KV Arenal Tapoa	LINEA	230	Arenal Tapoa	No		CON DESCONEJÓN			PROGRAMADO	Retiro de equipo OPLAT en ambos extremos	Apertura y puesta a tierra del elemento				X	
UT	71	27	30/06/2022	06:00	30/06/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - San Rafael Cedros	LINEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedros	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones						
CENCE/ICE	28	27	01/07/2022	07:00	01/07/2022	17:00	CONTINUO	Subestación Lindora barra B 230KV	BARRA	230	Lindora	No		CON DESCONEJÓN			PROGRAMADO	Pruebas a las protecciones diferenciales de barras.	Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados				X	
CND-ETESA	201	27	01/07/2022	8:00	02/07/2022	17:00	CONTINUO	26 /115-26	LINEA	115	LAS MINAS 2 - LAS MINAS 44	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento a interruptor 11A72, seccionadores antes y después del interruptor 11A72 (solo la 11A73), inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de						
UT	72	27	01/07/2022	06:00	01/07/2022	18:00	CONTINUO	15 de Septiembre - San Rafael Cedros	LINEA	115	15 de Septiembre - San Rafael Cedros	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones						
CENCE/ICE	29	27	02/07/2022	07:30	02/07/2022	17:00	DIARIO	LT230KV Pallas Miguele	LINEA	230	Pallas Miguele	No		CON DESCONEJÓN			PROGRAMADO	Cambio de transformadores de corriente de módulo Magres en Subestación Pallas	Apertura y puesta a tierra del elemento				X	
CND/ENATREL	129	27	02/07/2022	08:00	02/07/2022	17:00	DIARIO	Sandino Masaya 19130	LINEA	230	Sandino - Masaya	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST. REFRECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.					
CND-ETESA	202	27	02/07/2022	0:00	03/07/2022	7:00	DIARIO	A	BARRA	230	PANAMA	SI	T2 / PANAMA	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo del T3 SE PANAMA					X	
CND-ETESA	203	27	02/07/2022	0:00	03/07/2022	7:00	DIARIO	T3	TRANSFORMADOR	230/115/13.8	PANAMA	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Reemplazo del T3 SE PANAMA					X	
OS	201	27	02/07/2022	08:00	02/07/2022	16:00	CONTINUO	Interruptor de 138 KV 52826, 52832 / Térmica	EQUIPO DE PROTECCION	138	Térmica Sulzer	SI	Indicase el transformador de TSZ- TS26	CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a TS2 TS26, TS2 53B32, TS2 52826	Despeje de transformador, interruptores, seccionadores asociados y barra.					
OS	202	27	02/07/2022	08:00	02/07/2022	16:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV L564/	LINEA	138	Bijao / Térmica Sulzer	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.					
OS	204	27	02/07/2022	08:00	02/07/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 230KV L615 /	LINEA	230	Pwasa / Santa Lucía	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento y reparación seccionadores asociados a línea	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.					
UT	73	27	02/07/2022	06:00	02/07/2022	18:00	CONTINUO	Berlin - San Miguel	LINEA	115	Berlin - San Miguel	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones						
CND/ENATREL	130	27	03/07/2022	08:00	03/07/2022	17:00	DIARIO	Tipitapa - Masaya LR090	LINEA	138	Tipitapa - Masaya	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOST. REFRECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.					
OS	203	27	03/07/2022	09:00	03/07/2022	17:00	CONTINUO	Línea de transmisión de 138 KV L534 / Bermejo	LINEA	138	Bermejo / Merendon	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a interruptores y equipos asociados.	Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra.					
OS	205	27	03/07/2022	07:00	03/07/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138KV L556 / La Cañada - Miraflores (B031 - 2085)	LINEA	138	La Cañada / Miraflores	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.					
OS	206	27	03/07/2022	07:00	03/07/2022	16:00	CONTINUO	Línea de Transmisión 138KV L555 / La	LINEA	138	La Cañada / Tonconil	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Corte de Ramas y Arboles. Cambio de aislamiento. Cambio de Herrajes. Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados y puesta a tierra.					
UT	74	27	03/07/2022	06:00	03/07/2022	18:00	CONTINUO	Berlin - San Miguel	LINEA	115	Berlin - San Miguel	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones						
UT	75	27	03/07/2022	09:30	03/07/2022	15:30	CONTINUO	5 de Noviembre Carrón Grande	LINEA	115	5 de Noviembre - Carrón Grande	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Cambio de aislamiento y mantenimiento de accionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Carrón Grande						
CENCE/ICE	30	28	04/07/2022	07:00	04/07/2022	18:00	CONTINUO	LT230KV Cañas Jaco	BARRA	230	Cañas Jaco	No		CON DESCONEJÓN			PROGRAMADO	Se realiza mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores y/o accesorios, colocación de abrazaderas en barras	Apertura y puesta a tierra del elemento				X	
CND/ENATREL	131	28	04/07/2022	08:00	04/07/2022	17:00	DIARIO	Ledón 1- LR040	BARRA	230	Ledón 1	NO		SIN DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SERIALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.	BY PASS DE LA LINEA					Podr Analisis de seguridad
CND-ETESA	204	28	04/07/2022	7:00	10/07/2022	18:00	DIARIO	04 / 230-20A	LINEA	230	FORTUNA - LA ESPERANZA	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Mantenimiento de pórticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos						Debido a su duración, se deberá emitir programa de actividades.
CND/ENATREL	132	28	05/07/2022	03:00	05/07/2022	07:00	DIARIO	Tipitapa - Terrabona LR630	LINEA	138	Tipitapa - Terrabona	NO		CON DESCONEJÓN	SI	NO	PROGRAMADO	PARA CONEXION DE CUELLOS PARA UNIR LAS BARRAS EXISTENTES A LAS NUEVAS DE 138KV, DESPEJE TOTAL DE LA SUBESTACION TERRABONA.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA Y DESPEJE TOTAL DE LA SUBESTACION TERRABONA.					
CND/ENATREL	133	28	05/07/2022	03:00	05/07/2022	07:00	DIARIO	Terrabona - Sébaco LR660	LINEA	138	Terrabona - Sébaco	NO		CON DESCONEJÓN	SI	NO	PROGRAMADO	PARA CONEXION DE CUELLOS PARA UNIR LAS BARRAS EXISTENTES A LAS NUEVAS DE 138KV, DESPEJE TOTAL DE LA SUBESTACION TERRABONA.	APERTURA Y PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA Y DESPEJE TOTAL DE LA SUBESTACION TERRABONA.					
OS	207	28	05/07/2022	08:00	05/07/2022	16:00	CONTINUO	Interruptor de 230 KV LCC 63.29 /	EQUIPO DE PROTECCION	230	La Entrada	NO		CON DESCONEJÓN	NO	NO	PROGRAMADO	Visita 2 a LCC 63.29 y equipos asociados.	Apertura de interruptores, seccionadores asociados.	No indicase líneas de transmisión				
CND/ENATREL	134	28	06/07/2022	08:00	06/07/2022	17:00	DIARIO	San Benito - Terrabona LR520	LINEA	230	San Benito - Terrabona	NO		CON DESCONEJÓN	SI	NO	PROGRAMADO	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE 230KV SAN BENITO - TERRABONA. HABILITACION DE AUTOTRANSFORMADOR DE 230/138V - 120 MVA.	PRUEBAS DE FASEO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA LINEA DE 230 KV, AUTOTRANSFORMADOR DE 120 MVA/					Solicitar aprobación CRE

